

浄水水質検査結果書

採水年月日	令和6年1月9日	気温(℃)	11.2				
採水地点	久賀福祉センター	水温(℃)	11.0				
採水者	溝口憲治(企業団)	残留塩素(mg/L)	0.34				
水道水質基準項目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	1以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	***	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	0.2以下
水銀及びその化合物	mg/L	***	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	***	0.3以下
セレン及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	***	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	***	0.05以下
六価クロム化合物	mg/L	***	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	5.5	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	***	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	***	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0.2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	***	0.8以下	ジエオスミン	mg/L	***	0.00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	***	1以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	***	0.00001以下
四塩化炭素	mg/L	***	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	***	0.02以下
1,4-ジオキサン	mg/L	***	0.05以下	フェノール類	mg/L	***	0.005以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	***	0.04以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	3以下
ジクロロメタン	mg/L	***	0.02以下	pH値		7.3	5.8以上8.6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	***	0.01以下	色度	度	0.5未満	5以下
塩素酸	mg/L	***	0.6以下	濁度	度	0.05未満	2以下
クロロ酢酸	mg/L	***	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	***	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	***	0.1以下				
臭素酸	mg/L	***	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	***	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
プロモジクロロメタン	mg/L	***	0.03以下				
プロモホルム	mg/L	***	0.09以下				
検査期日	令和6年1月9日～令和6年1月12日						検査責任者
検査機関	柳井地域広域水道企業団						印
検査責任者	溝口憲治						

浄水水質検査結果書

採水年月日	令和6年1月9日	気温(℃)	10.8					
採水地点	西ヶ原老人福祉会館	水温(℃)	9.8					
採水者	溝口憲治(企業団)	残留塩素(mg/L)	0.38					
水道水質基準項目								
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値	
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.08以下	
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	1以下	
カドミウム及びその化合物	mg/L	***	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	0.2以下	
水銀及びその化合物	mg/L	***	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	***	0.3以下	
セレン及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	***	1以下	
鉛及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	200以下	
ヒ素及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	***	0.05以下	
六価クロム化合物	mg/L	***	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	5.6	200以下	
亜硝酸態窒素	mg/L	***	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	300以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	***	500以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0.2以下	
フッ素及びその化合物	mg/L	***	0.8以下	ジエオスミン	mg/L	***	0.00001以下	
ホウ素及びその化合物	mg/L	***	1以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	***	0.00001以下	
四塩化炭素	mg/L	***	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	***	0.02以下	
1,4-ジオキサン	mg/L	***	0.05以下	フェノール類	mg/L	***	0.005以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	***	0.04以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	3以下	
ジクロロメタン	mg/L	***	0.02以下	pH値		7.3	5.8以上8.6以下	
テトラクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと	
トリクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	臭気		異常なし	異常でないこと	
ベンゼン	mg/L	***	0.01以下	色度	度	0.5未満	5以下	
塩素酸	mg/L	***	0.6以下	濁度	度	0.05未満	2以下	
クロロ酢酸	mg/L	***	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	***	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	***	0.1以下					
臭素酸	mg/L	***	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	***	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合			
プロモジクロロメタン	mg/L	***	0.03以下					
プロモホルム	mg/L	***	0.09以下					
検査期日	令和6年1月9日～令和6年1月12日						検査責任者	
検査機関	柳井地域広域水道企業団						印	
検査責任者	溝口憲治							

浄水水質検査結果書

採水年月日	令和6年1月9日			気温(℃)	10.3			
採水地点	蒲野環境改善センター			水温(℃)	11.4			
採水者	川戸崇史(企業団)			残留塩素(mg/L)	0.39			
水道水質基準項目								
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値	
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.08以下	
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	1以下	
カドミウム及びその化合物	mg/L	***	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	0.2以下	
水銀及びその化合物	mg/L	***	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	***	0.3以下	
セレン及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	***	1以下	
鉛及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	200以下	
ヒ素及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	***	0.05以下	
六価クロム化合物	mg/L	***	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	5.6	200以下	
亜硝酸態窒素	mg/L	***	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	300以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	***	500以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0.2以下	
フッ素及びその化合物	mg/L	***	0.8以下	ジエオスミン	mg/L	***	0.00001以下	
ホウ素及びその化合物	mg/L	***	1以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	***	0.00001以下	
四塩化炭素	mg/L	***	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	***	0.02以下	
1,4-ジオキサン	mg/L	***	0.05以下	フェノール類	mg/L	***	0.005以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	***	0.04以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	3以下	
ジクロロメタン	mg/L	***	0.02以下	pH値		7.3	5.8以上8.6以下	
テトラクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと	
トリクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	臭気		異常なし	異常でないこと	
ベンゼン	mg/L	***	0.01以下	色度	度	0.5未満	5以下	
塩素酸	mg/L	***	0.6以下	濁度	度	0.05未満	2以下	
クロロ酢酸	mg/L	***	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	***	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	***	0.1以下					
臭素酸	mg/L	***	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	***	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合			
プロモジクロロメタン	mg/L	***	0.03以下					
プロモホルム	mg/L	***	0.09以下					
検査期日	令和6年1月9日～令和6年1月12日						検査責任者	
検査機関	柳井地域広域水道企業団						印	
検査責任者	溝口憲治							

浄水水質検査結果書

採水年月日	令和6年1月9日			気温(℃)	10.7			
採水地点	しまとびあスカイセンター			水温(℃)	11.3			
採水者	川戸崇史(企業団)			残留塩素(mg/L)	0.32			
水道水質基準項目								
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値	
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.08以下	
大腸菌	/	陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	1以下	
カドミウム及びその化合物		mg/L	***	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	0.2以下
水銀及びその化合物	mg/L	***	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	***	0.3以下	
セレン及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	***	1以下	
鉛及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	200以下	
ヒ素及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	***	0.05以下	
六価クロム化合物	mg/L	***	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	5.5	200以下	
亜硝酸態窒素	mg/L	***	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	300以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	***	500以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0.2以下	
フッ素及びその化合物	mg/L	***	0.8以下	ジエオスミン	mg/L	***	0.00001以下	
ホウ素及びその化合物	mg/L	***	1以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	***	0.00001以下	
四塩化炭素	mg/L	***	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	***	0.02以下	
1,4-ジオキサン	mg/L	***	0.05以下	フェノール類	mg/L	***	0.005以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	***	0.04以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	3以下	
ジクロロメタン	mg/L	***	0.02以下	pH値	/	7.4	5.8以上8.6以下	
テトラクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと	
トリクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	臭気	/	異常なし	異常でないこと	
ベンゼン	mg/L	***	0.01以下	色度		0.5未満	5以下	
塩素酸	mg/L	***	0.6以下	濁度	度	0.05未満	2以下	
クロロ酢酸	mg/L	***	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	***	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	***	0.1以下					
臭素酸	mg/L	***	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	***	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合			
プロモジクロロメタン	mg/L	***	0.03以下					
プロモホルム	mg/L	***	0.09以下					
検査期日	令和6年1月9日～令和6年1月12日						検査責任者	
検査機関	柳井地域広域水道企業団						印	
検査責任者	溝口憲治							

浄水水質検査結果書

採水年月日	令和6年1月9日	気温(℃)	9.0					
採水地点	神領コミュニティセンター	水温(℃)	9.2					
採水者	川戸崇史(企業団)	残留塩素(mg/L)	0.37					
水道水質基準項目								
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値	
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.08以下	
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	1以下	
カドミウム及びその化合物	mg/L	***	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	0.2以下	
水銀及びその化合物	mg/L	***	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	***	0.3以下	
セレン及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	***	1以下	
鉛及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	200以下	
ヒ素及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	***	0.05以下	
六価クロム化合物	mg/L	***	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	5.7	200以下	
亜硝酸態窒素	mg/L	***	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	300以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	***	500以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0.2以下	
フッ素及びその化合物	mg/L	***	0.8以下	ジエオスミン	mg/L	***	0.00001以下	
ホウ素及びその化合物	mg/L	***	1以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	***	0.00001以下	
四塩化炭素	mg/L	***	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	***	0.02以下	
1,4-ジオキサン	mg/L	***	0.05以下	フェノール類	mg/L	***	0.005以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	***	0.04以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	3以下	
ジクロロメタン	mg/L	***	0.02以下	pH値		7.4	5.8以上8.6以下	
テトラクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと	
トリクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	臭気		異常なし	異常でないこと	
ベンゼン	mg/L	***	0.01以下	色度	度	0.5未満	5以下	
塩素酸	mg/L	***	0.6以下	濁度	度	0.05未満	2以下	
クロロ酢酸	mg/L	***	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	***	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	***	0.1以下					
臭素酸	mg/L	***	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	***	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合			
プロモジクロロメタン	mg/L	***	0.03以下					
プロモホルム	mg/L	***	0.09以下					
検査期日	令和6年1月9日～令和6年1月12日						検査責任者	
検査機関	柳井地域広域水道企業団						印	
検査責任者	溝口憲治							

浄水水質検査結果書

採水年月日	令和6年1月9日	気温(℃)	9.6				
採水地点	自光寺大師堂	水温(℃)	10.6				
採水者	川戸崇史(企業団)	残留塩素(mg/L)	0.34				
水道水質基準項目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	1以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	***	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	0.2以下
水銀及びその化合物	mg/L	***	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	***	0.3以下
セレン及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	***	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	***	0.05以下
六価クロム化合物	mg/L	***	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	5.7	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	***	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	***	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0.2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	***	0.8以下	ジエオスミン	mg/L	***	0.00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	***	1以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	***	0.00001以下
四塩化炭素	mg/L	***	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	***	0.02以下
1,4-ジオキサン	mg/L	***	0.05以下	フェノール類	mg/L	***	0.005以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	***	0.04以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	3以下
ジクロロメタン	mg/L	***	0.02以下	pH値		7.5	5.8以上8.6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	***	0.01以下	色度	度	0.5未満	5以下
塩素酸	mg/L	***	0.6以下	濁度	度	0.05未満	2以下
クロロ酢酸	mg/L	***	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	***	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	***	0.1以下				
臭素酸	mg/L	***	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	***	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
プロモジクロロメタン	mg/L	***	0.03以下				
プロモホルム	mg/L	***	0.09以下				
検査期日	令和6年1月9日～令和6年1月12日						検査責任者
検査機関	柳井地域広域水道企業団						印
検査責任者	溝口憲治						

浄水水質検査結果書

採水年月日	令和6年1月9日	気温(℃)	9.7					
採水地点	秋公衆トイレ	水温(℃)	12.4					
採水者	小柳卓三(株ウォーターエージェンシー)	残留塩素(mg/L)	0.41					
水道水質基準項目								
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値	
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.08以下	
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	1以下	
カドミウム及びその化合物	mg/L	***	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	0.2以下	
水銀及びその化合物	mg/L	***	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	***	0.3以下	
セレン及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	***	1以下	
鉛及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	200以下	
ヒ素及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	***	0.05以下	
六価クロム化合物	mg/L	***	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	5.8	200以下	
亜硝酸態窒素	mg/L	***	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	300以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	***	500以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0.2以下	
フッ素及びその化合物	mg/L	***	0.8以下	ジエオスミン	mg/L	***	0.00001以下	
ホウ素及びその化合物	mg/L	***	1以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	***	0.00001以下	
四塩化炭素	mg/L	***	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	***	0.02以下	
1,4-ジオキサン	mg/L	***	0.05以下	フェノール類	mg/L	***	0.005以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	***	0.04以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	3以下	
ジクロロメタン	mg/L	***	0.02以下	pH値		7.4	5.8以上8.6以下	
テトラクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと	
トリクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	臭気		異常なし	異常でないこと	
ベンゼン	mg/L	***	0.01以下	色度	度	0.5未満	5以下	
塩素酸	mg/L	***	0.6以下	濁度	度	0.05未満	2以下	
クロロ酢酸	mg/L	***	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	***	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	***	0.1以下					
臭素酸	mg/L	***	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	***	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合			
プロモジクロロメタン	mg/L	***	0.03以下					
プロモホルム	mg/L	***	0.09以下					
検査期日	令和6年1月9日～令和6年1月12日						検査責任者	
検査機関	柳井地域広域水道企業団						印	
検査責任者	溝口憲治							

浄水水質検査結果書

採水年月日	令和6年1月9日			気温(℃)	9.9			
採水地点	家房原大師堂			水温(℃)	12.5			
採水者	小柳卓三(株ウォーターエージェンシー)			残留塩素(mg/L)	0.29			
水道水質基準項目								
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値	
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.08以下	
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	1以下	
カドミウム及びその化合物	mg/L	***	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	0.2以下	
水銀及びその化合物	mg/L	***	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	***	0.3以下	
セレン及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	***	1以下	
鉛及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	200以下	
ヒ素及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	***	0.05以下	
六価クロム化合物	mg/L	***	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	5.7	200以下	
亜硝酸態窒素	mg/L	***	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	300以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	***	500以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0.2以下	
フッ素及びその化合物	mg/L	***	0.8以下	ジエオスミン	mg/L	***	0.00001以下	
ホウ素及びその化合物	mg/L	***	1以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	***	0.00001以下	
四塩化炭素	mg/L	***	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	***	0.02以下	
1,4-ジオキサン	mg/L	***	0.05以下	フェノール類	mg/L	***	0.005以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	***	0.04以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	3以下	
ジクロロメタン	mg/L	***	0.02以下	pH値		7.5	5.8以上8.6以下	
テトラクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと	
トリクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	臭気		異常なし	異常でないこと	
ベンゼン	mg/L	***	0.01以下	色度	度	0.5未満	5以下	
塩素酸	mg/L	***	0.6以下	濁度	度	0.05未満	2以下	
クロロ酢酸	mg/L	***	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	***	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	***	0.1以下					
臭素酸	mg/L	***	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	***	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合			
プロモジクロロメタン	mg/L	***	0.03以下					
プロモホルム	mg/L	***	0.09以下					
検査期日	令和6年1月9日～令和6年1月12日						検査責任者	
検査機関	柳井地域広域水道企業団						印	
検査責任者	溝口憲治							

浄水水質検査結果書

採水年月日	令和6年1月9日	気温(℃)	14.4				
採水地点	沖浦農村環境改善センター	水温(℃)	11.3				
採水者	小柳卓三(株ウォーターエージェンシー)	残留塩素(mg/L)	0.21				
水道水質基準項目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	1以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	***	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	0.2以下
水銀及びその化合物	mg/L	***	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	***	0.3以下
セレン及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	***	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	***	0.05以下
六価クロム化合物	mg/L	***	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	5.7	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	***	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	***	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0.2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	***	0.8以下	ジエオスミン	mg/L	***	0.00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	***	1以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	***	0.00001以下
四塩化炭素	mg/L	***	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	***	0.02以下
1,4-ジオキサン	mg/L	***	0.05以下	フェノール類	mg/L	***	0.005以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	***	0.04以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	3以下
ジクロロメタン	mg/L	***	0.02以下	pH値		7.4	5.8以上8.6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	***	0.01以下	色度	度	0.5未満	5以下
塩素酸	mg/L	***	0.6以下	濁度	度	0.05未満	2以下
クロロ酢酸	mg/L	***	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	***	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	***	0.1以下				
臭素酸	mg/L	***	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	***	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
プロモジクロロメタン	mg/L	***	0.03以下				
プロモホルム	mg/L	***	0.09以下				
検査期日	令和6年1月9日～令和6年1月12日						検査責任者
検査機関	柳井地域広域水道企業団						印
検査責任者	溝口憲治						

浄水水質検査結果書

採水年月日	令和6年1月9日			気温(℃)	***		
採水地点	江ノ浦公衆トイレ			水温(℃)	***		
採水者	周防大島町			残留塩素(mg/L)	0.29		
水道水質基準項目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	1以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	***	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	0.2以下
水銀及びその化合物	mg/L	***	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	***	0.3以下
セレン及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	***	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	***	0.05以下
六価クロム化合物	mg/L	***	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	5.7	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	***	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	***	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0.2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	***	0.8以下	ジエオスミン	mg/L	***	0.00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	***	1以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	***	0.00001以下
四塩化炭素	mg/L	***	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	***	0.02以下
1,4-ジオキサン	mg/L	***	0.05以下	フェノール類	mg/L	***	0.005以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	***	0.04以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	3以下
ジクロロメタン	mg/L	***	0.02以下	pH値		7.3	5.8以上8.6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	***	0.01以下	色度	度	0.5未満	5以下
塩素酸	mg/L	***	0.6以下	濁度	度	0.05未満	2以下
クロロ酢酸	mg/L	***	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	***	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	***	0.1以下				
臭素酸	mg/L	***	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	***	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
プロモジクロロメタン	mg/L	***	0.03以下				
プロモホルム	mg/L	***	0.09以下				
検査期日	令和6年1月9日～令和6年1月12日						検査責任者
検査機関	柳井地域広域水道企業団						印
検査責任者	溝口 憲 治						

浄水水質検査結果書

採水年月日	令和6年1月16日			気温(℃)	7.9			
採水地点	小伊保田公民館			水温(℃)	11.5			
採水者	溝口憲治(企業団)			残留塩素(mg/L)	0.34			
水道水質基準項目								
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値	
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.08以下	
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	1以下	
カドミウム及びその化合物	mg/L	***	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	0.2以下	
水銀及びその化合物	mg/L	***	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	***	0.3以下	
セレン及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	***	1以下	
鉛及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	200以下	
ヒ素及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	***	0.05以下	
六価クロム化合物	mg/L	***	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	5.6	200以下	
亜硝酸態窒素	mg/L	***	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	300以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	***	500以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0.2以下	
フッ素及びその化合物	mg/L	***	0.8以下	ジエオスミン	mg/L	***	0.00001以下	
ホウ素及びその化合物	mg/L	***	1以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	***	0.00001以下	
四塩化炭素	mg/L	***	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	***	0.02以下	
1,4-ジオキサン	mg/L	***	0.05以下	フェノール類	mg/L	***	0.005以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	***	0.04以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	3以下	
ジクロロメタン	mg/L	***	0.02以下	pH値		7.4	5.8以上8.6以下	
テトラクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと	
トリクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	臭気		異常なし	異常でないこと	
ベンゼン	mg/L	***	0.01以下	色度	度	0.5未満	5以下	
塩素酸	mg/L	***	0.6以下	濁度	度	0.05未満	2以下	
クロロ酢酸	mg/L	***	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	***	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	***	0.1以下					
臭素酸	mg/L	***	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	***	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合			
プロモジクロロメタン	mg/L	***	0.03以下					
プロモホルム	mg/L	***	0.09以下					
検査期日	令和6年1月16日～令和6年1月19日						検査責任者	
検査機関	柳井地域広域水道企業団						印	
検査責任者	溝口憲治							

浄水水質検査結果書

採水年月日	令和6年1月16日			気温(℃)	8.2			
採水地点	馬ヶ原公民館			水温(℃)	11.7			
採水者	溝口憲治(企業団)			残留塩素(mg/L)	0.26			
水道水質基準項目								
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値	
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.08以下	
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	1以下	
カドミウム及びその化合物	mg/L	***	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	0.2以下	
水銀及びその化合物	mg/L	***	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	***	0.3以下	
セレン及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	***	1以下	
鉛及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	200以下	
ヒ素及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	***	0.05以下	
六価クロム化合物	mg/L	***	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	5.7	200以下	
亜硝酸態窒素	mg/L	***	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	300以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	***	500以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0.2以下	
フッ素及びその化合物	mg/L	***	0.8以下	ジエオスミン	mg/L	***	0.00001以下	
ホウ素及びその化合物	mg/L	***	1以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	***	0.00001以下	
四塩化炭素	mg/L	***	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	***	0.02以下	
1,4-ジオキサン	mg/L	***	0.05以下	フェノール類	mg/L	***	0.005以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	***	0.04以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	3以下	
ジクロロメタン	mg/L	***	0.02以下	pH値		7.6	5.8以上8.6以下	
テトラクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと	
トリクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	臭気		異常なし	異常でないこと	
ベンゼン	mg/L	***	0.01以下	色度	度	0.5未満	5以下	
塩素酸	mg/L	***	0.6以下	濁度	度	0.05未満	2以下	
クロロ酢酸	mg/L	***	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	***	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	***	0.1以下					
臭素酸	mg/L	***	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	***	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合			
ブロモジクロロメタン	mg/L	***	0.03以下					
ブromoホルム	mg/L	***	0.09以下					
検査期日	令和6年1月16日～令和6年1月19日						検査責任者	
検査機関	柳井地域広域水道企業団						印	
検査責任者	溝口憲治							

浄水水質検査結果書

採水年月日	令和6年1月16日			気温(℃)	8.1			
採水地点	小泊農村公園			水温(℃)	11.2			
採水者	溝口憲治(企業団)			残留塩素(mg/L)	0.37			
水道水質基準項目								
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値	
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.08以下	
大腸菌	/	陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	1以下	
カドミウム及びその化合物		mg/L	***	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	0.2以下
水銀及びその化合物	mg/L	***	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	***	0.3以下	
セレン及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	***	1以下	
鉛及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	200以下	
ヒ素及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	***	0.05以下	
六価クロム化合物	mg/L	***	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	5.6	200以下	
亜硝酸態窒素	mg/L	***	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	300以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	***	500以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0.2以下	
フッ素及びその化合物	mg/L	***	0.8以下	ジエオスミン	mg/L	***	0.00001以下	
ホウ素及びその化合物	mg/L	***	1以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	***	0.00001以下	
四塩化炭素	mg/L	***	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	***	0.02以下	
1,4-ジオキサン	mg/L	***	0.05以下	フェノール類	mg/L	***	0.005以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	***	0.04以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	3以下	
ジクロロメタン	mg/L	***	0.02以下	pH値	/	7.3	5.8以上8.6以下	
テトラクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと	
トリクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	臭気	/	異常なし	異常でないこと	
ベンゼン	mg/L	***	0.01以下	色度		0.5未満	5以下	
塩素酸	mg/L	***	0.6以下	濁度	度	0.05未満	2以下	
クロロ酢酸	mg/L	***	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	***	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	***	0.1以下					
臭素酸	mg/L	***	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	***	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合			
ブロモジクロロメタン	mg/L	***	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	***	0.09以下					
検査期日	令和6年1月16日～令和6年1月19日						検査責任者	
検査機関	柳井地域広域水道企業団						印	
検査責任者	溝口憲治							

浄水水質検査結果書

採水年月日	令和6年1月16日	気温(℃)	8.0				
採水地点	東和総合支所(東和庁舎)	水温(℃)	10.9				
採水者	川戸崇史(企業団)	残留塩素(mg/L)	0.40				
水道水質基準項目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	1以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	***	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	0.2以下
水銀及びその化合物	mg/L	***	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	***	0.3以下
セレン及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	***	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	***	0.05以下
六価クロム化合物	mg/L	***	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	5.6	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	***	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	***	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0.2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	***	0.8以下	ジエオスミン	mg/L	***	0.00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	***	1以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	***	0.00001以下
四塩化炭素	mg/L	***	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	***	0.02以下
1,4-ジオキサン	mg/L	***	0.05以下	フェノール類	mg/L	***	0.005以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	***	0.04以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	3以下
ジクロロメタン	mg/L	***	0.02以下	pH値		7.3	5.8以上8.6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	***	0.01以下	色度	度	0.5未満	5以下
塩素酸	mg/L	***	0.6以下	濁度	度	0.05未満	2以下
クロロ酢酸	mg/L	***	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	***	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	***	0.1以下				
臭素酸	mg/L	***	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	***	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
ブロモジクロロメタン	mg/L	***	0.03以下				
ブromoホルム	mg/L	***	0.09以下				
検査期日	令和6年1月16日～令和6年1月19日						検査責任者
検査機関	柳井地域広域水道企業団						印
検査責任者	溝口憲治						

浄水水質検査結果書

採水年月日	令和6年1月16日			気温(℃)	8.7			
採水地点	小 積 公 民 館			水温(℃)	10.4			
採水者	川 戸 崇 史 (企業団)			残留塩素(mg/L)	0.37			
水道水質基準項目								
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値	
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.08以下	
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	1以下	
カドミウム及びその化合物	mg/L	***	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	0.2以下	
水銀及びその化合物	mg/L	***	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	***	0.3以下	
セレン及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	***	1以下	
鉛及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	200以下	
ヒ素及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	***	0.05以下	
六価クロム化合物	mg/L	***	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	5.6	200以下	
亜硝酸態窒素	mg/L	***	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	300以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	***	500以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0.2以下	
フッ素及びその化合物	mg/L	***	0.8以下	ジエオスミン	mg/L	***	0.00001以下	
ホウ素及びその化合物	mg/L	***	1以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	***	0.00001以下	
四塩化炭素	mg/L	***	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	***	0.02以下	
1,4-ジオキサン	mg/L	***	0.05以下	フェノール類	mg/L	***	0.005以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	***	0.04以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	3以下	
ジクロロメタン	mg/L	***	0.02以下	pH値		7.5	5.8以上8.6以下	
テトラクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと	
トリクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	臭気		異常なし	異常でないこと	
ベンゼン	mg/L	***	0.01以下	色度	度	0.5未満	5以下	
塩素酸	mg/L	***	0.6以下	濁度	度	0.11	2以下	
クロロ酢酸	mg/L	***	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	***	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	***	0.1以下					
臭素酸	mg/L	***	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	***	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合			
プロモジクロロメタン	mg/L	***	0.03以下					
プロモホルム	mg/L	***	0.09以下					
検査期日	令和6年1月16日～令和6年1月19日						検査責任者	
検査機関	柳井地域広域水道企業団						印	
検査責任者	溝口 憲 治							

浄水水質検査結果書

採水年月日	令和6年1月16日			気温(℃)	8.5			
採水地点	沖家室小学校跡			水温(℃)	11.5			
採水者	川戸崇史(企業団)			残留塩素(mg/L)	0.32			
水道水質基準項目								
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値	
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.08以下	
大腸菌	/	陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	1以下	
カドミウム及びその化合物		mg/L	***	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	0.2以下
水銀及びその化合物	mg/L	***	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	***	0.3以下	
セレン及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	***	1以下	
鉛及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	200以下	
ヒ素及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	***	0.05以下	
六価クロム化合物	mg/L	***	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	5.6	200以下	
亜硝酸態窒素	mg/L	***	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	300以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	***	500以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0.2以下	
フッ素及びその化合物	mg/L	***	0.8以下	ジエオスミン	mg/L	***	0.00001以下	
ホウ素及びその化合物	mg/L	***	1以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	***	0.00001以下	
四塩化炭素	mg/L	***	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	***	0.02以下	
1,4-ジオキサン	mg/L	***	0.05以下	フェノール類	mg/L	***	0.005以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	***	0.04以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	3以下	
ジクロロメタン	mg/L	***	0.02以下	pH値	/	7.5	5.8以上8.6以下	
テトラクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと	
トリクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	臭気	/	異常なし	異常でないこと	
ベンゼン	mg/L	***	0.01以下	色度		0.5未満	5以下	
塩素酸	mg/L	***	0.6以下	濁度	度	0.05未満	2以下	
クロロ酢酸	mg/L	***	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	***	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	***	0.1以下					
臭素酸	mg/L	***	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	***	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合			
ブロモジクロロメタン	mg/L	***	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	***	0.09以下					
検査期日	令和6年1月16日～令和6年1月19日						検査責任者	
検査機関	柳井地域広域水道企業団						印	
検査責任者	溝口憲治							

浄水水質検査結果書

採水年月日	令和6年1月16日	気温(℃)	9.2				
採水地点	伊崎選果場	水温(℃)	12.7				
採水者	小柳卓三(株ウォーターエージェンシー)	残留塩素(mg/L)	0.36				
水道水質基準項目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	1以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	***	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	0.2以下
水銀及びその化合物	mg/L	***	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	***	0.3以下
セレン及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	***	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	***	0.05以下
六価クロム化合物	mg/L	***	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	5.6	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	***	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	***	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0.2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	***	0.8以下	ジエオスミン	mg/L	***	0.00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	***	1以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	***	0.00001以下
四塩化炭素	mg/L	***	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	***	0.02以下
1,4-ジオキサン	mg/L	***	0.05以下	フェノール類	mg/L	***	0.005以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	***	0.04以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	3以下
ジクロロメタン	mg/L	***	0.02以下	pH値		7.4	5.8以上8.6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	***	0.01以下	色度	度	0.5未満	5以下
塩素酸	mg/L	***	0.6以下	濁度	度	0.05未満	2以下
クロロ酢酸	mg/L	***	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	***	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	***	0.1以下				
臭素酸	mg/L	***	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	***	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
プロモジクロロメタン	mg/L	***	0.03以下				
プロモホルム	mg/L	***	0.09以下				
検査期日	令和6年1月16日～令和6年1月19日						検査責任者
検査機関	柳井地域広域水道企業団						印
検査責任者	溝口憲治						

浄水水質検査結果書

採水年月日	令和6年1月16日			気温(℃)	8.9			
採水地点	鹿家馬頭観音			水温(℃)	13.5			
採水者	小柳卓三(株ウォーターエージェンシー)			残留塩素(mg/L)	0.46			
水道水質基準項目								
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値	
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.08以下	
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	1以下	
カドミウム及びその化合物	mg/L	***	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	0.2以下	
水銀及びその化合物	mg/L	***	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	***	0.3以下	
セレン及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	***	1以下	
鉛及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	200以下	
ヒ素及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	***	0.05以下	
六価クロム化合物	mg/L	***	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	5.6	200以下	
亜硝酸態窒素	mg/L	***	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	300以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	***	500以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0.2以下	
フッ素及びその化合物	mg/L	***	0.8以下	ジエオスミン	mg/L	***	0.00001以下	
ホウ素及びその化合物	mg/L	***	1以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	***	0.00001以下	
四塩化炭素	mg/L	***	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	***	0.02以下	
1,4-ジオキサン	mg/L	***	0.05以下	フェノール類	mg/L	***	0.005以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	***	0.04以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	3以下	
ジクロロメタン	mg/L	***	0.02以下	pH値		7.3	5.8以上8.6以下	
テトラクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと	
トリクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	臭気		異常なし	異常でないこと	
ベンゼン	mg/L	***	0.01以下	色度	度	0.5未満	5以下	
塩素酸	mg/L	***	0.6以下	濁度	度	0.05未満	2以下	
クロロ酢酸	mg/L	***	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	***	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	***	0.1以下					
臭素酸	mg/L	***	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	***	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合			
プロモジクロロメタン	mg/L	***	0.03以下					
プロモホルム	mg/L	***	0.09以下					
検査期日	令和6年1月16日～令和6年1月19日						検査責任者	
検査機関	柳井地域広域水道企業団						印	
検査責任者	溝口憲治							

浄水水質検査結果書

採水年月日	令和6年1月16日			気温(℃)	8.7			
採水地点	日前、岡本宅前			水温(℃)	9.4			
採水者	小柳卓三(株ウォーターエージェンシー)			残留塩素(mg/L)	0.32			
水道水質基準項目								
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値	
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.08以下	
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	1以下	
カドミウム及びその化合物	mg/L	***	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	0.2以下	
水銀及びその化合物	mg/L	***	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	***	0.3以下	
セレン及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	***	1以下	
鉛及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	200以下	
ヒ素及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	***	0.05以下	
六価クロム化合物	mg/L	***	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	5.7	200以下	
亜硝酸態窒素	mg/L	***	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	300以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	***	500以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0.2以下	
フッ素及びその化合物	mg/L	***	0.8以下	ジエオスミン	mg/L	***	0.00001以下	
ホウ素及びその化合物	mg/L	***	1以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	***	0.00001以下	
四塩化炭素	mg/L	***	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	***	0.02以下	
1,4-ジオキサン	mg/L	***	0.05以下	フェノール類	mg/L	***	0.005以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	***	0.04以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	3以下	
ジクロロメタン	mg/L	***	0.02以下	pH値		7.4	5.8以上8.6以下	
テトラクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと	
トリクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	臭気		異常なし	異常でないこと	
ベンゼン	mg/L	***	0.01以下	色度	度	0.5未満	5以下	
塩素酸	mg/L	***	0.6以下	濁度	度	0.05未満	2以下	
クロロ酢酸	mg/L	***	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	***	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	***	0.1以下					
臭素酸	mg/L	***	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	***	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合			
プロモジクロロメタン	mg/L	***	0.03以下					
プロモホルム	mg/L	***	0.09以下					
検査期日	令和6年1月16日～令和6年1月19日						検査責任者	
検査機関	柳井地域広域水道企業団						印	
検査責任者	溝口憲治							

浄水水質検査結果書

採水年月日	令和6年1月9日			気温(℃)	8.5			
採水地点	源明区民館			水温(℃)	11.8			
採水者	小柳卓三(株ウォーターエージェンシー)			残留塩素(mg/L)	0.43			
水道水質基準項目								
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値	
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.08以下	
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	1以下	
カドミウム及びその化合物	mg/L	***	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	0.2以下	
水銀及びその化合物	mg/L	***	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	***	0.3以下	
セレン及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	***	1以下	
鉛及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	200以下	
ヒ素及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	***	0.05以下	
六価クロム化合物	mg/L	***	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	7.5	200以下	
亜硝酸態窒素	mg/L	***	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	300以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	***	500以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0.2以下	
フッ素及びその化合物	mg/L	***	0.8以下	ジエオスミン	mg/L	***	0.00001以下	
ホウ素及びその化合物	mg/L	***	1以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	***	0.00001以下	
四塩化炭素	mg/L	***	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	***	0.02以下	
1,4-ジオキサン	mg/L	***	0.05以下	フェノール類	mg/L	***	0.005以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	***	0.04以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2未満	3以下	
ジクロロメタン	mg/L	***	0.02以下	pH値		7.1	5.8以上8.6以下	
テトラクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと	
トリクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	臭気		異常なし	異常でないこと	
ベンゼン	mg/L	***	0.01以下	色度	度	0.5未満	5以下	
塩素酸	mg/L	***	0.6以下	濁度	度	0.05未満	2以下	
クロロ酢酸	mg/L	***	0.02以下					
クロホルム	mg/L	***	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	***	0.1以下					
臭素酸	mg/L	***	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	***	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合			
プロモジクロロメタン	mg/L	***	0.03以下					
プロモホルム	mg/L	***	0.09以下					
検査期日	令和6年1月9日～令和6年1月12日						検査責任者	
検査機関	柳井地域広域水道企業団						印	
検査責任者	溝口憲治							

浄水水質検査結果書

採水年月日	令和6年1月9日	気温(℃)	8.5					
採水地点	白石公会堂	水温(℃)	10.8					
採水者	溝口憲治(企業団)	残留塩素(mg/L)	0.41					
水道水質基準項目								
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値	
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.08以下	
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	1以下	
カドミウム及びその化合物	mg/L	***	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	0.2以下	
水銀及びその化合物	mg/L	***	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	***	0.3以下	
セレン及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	***	1以下	
鉛及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	200以下	
ヒ素及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	***	0.05以下	
六価クロム化合物	mg/L	***	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	5.9	200以下	
亜硝酸態窒素	mg/L	***	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	300以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	***	500以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0.2以下	
フッ素及びその化合物	mg/L	***	0.8以下	ジエオスミン	mg/L	***	0.00001以下	
ホウ素及びその化合物	mg/L	***	1以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	***	0.00001以下	
四塩化炭素	mg/L	***	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	***	0.02以下	
1,4-ジオキサン	mg/L	***	0.05以下	フェノール類	mg/L	***	0.005以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	***	0.04以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2未満	3以下	
ジクロロメタン	mg/L	***	0.02以下	pH値		6.7	5.8以上8.6以下	
テトラクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと	
トリクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	臭気		異常なし	異常でないこと	
ベンゼン	mg/L	***	0.01以下	色度	度	0.5未満	5以下	
塩素酸	mg/L	***	0.6以下	濁度	度	0.05未満	2以下	
クロロ酢酸	mg/L	***	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	***	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	***	0.1以下					
臭素酸	mg/L	***	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	***	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合			
プロモジクロロメタン	mg/L	***	0.03以下					
プロモホルム	mg/L	***	0.09以下					
検査期日	令和6年1月9日～令和6年1月12日						検査責任者	
検査機関	柳井地域広域水道企業団						印	
検査責任者	溝口憲治							

浄水水質検査結果書

採水年月日	令和6年1月9日			気温(℃)	***			
採水地点	笠佐ポンプ所			水温(℃)	***			
採水者	周防大島町			残留塩素(mg/L)	0.33			
水道水質基準項目								
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値	
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.08以下	
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	1以下	
カドミウム及びその化合物	mg/L	***	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	0.2以下	
水銀及びその化合物	mg/L	***	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	***	0.3以下	
セレン及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	***	1以下	
鉛及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	200以下	
ヒ素及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	***	0.05以下	
六価クロム化合物	mg/L	***	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	13.5	200以下	
亜硝酸態窒素	mg/L	***	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	***	300以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	***	500以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0.2以下	
フッ素及びその化合物	mg/L	***	0.8以下	ジエオシン	mg/L	***	0.00001以下	
ホウ素及びその化合物	mg/L	***	1以下	2-メチルイソボルネオール	mg/L	***	0.00001以下	
四塩化炭素	mg/L	***	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	***	0.02以下	
1,4-ジオキサン	mg/L	***	0.05以下	フェノール類	mg/L	***	0.005以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	***	0.04以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2	3以下	
ジクロロメタン	mg/L	***	0.02以下	pH値		7.4	5.8以上8.6以下	
テトラクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと	
トリクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	臭気		異常なし	異常でないこと	
ベンゼン	mg/L	***	0.01以下	色度	度	0.5未満	5以下	
塩素酸	mg/L	***	0.6以下	濁度	度	0.05未満	2以下	
クロロ酢酸	mg/L	***	0.02以下					
クロホルム	mg/L	***	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	***	0.1以下					
臭素酸	mg/L	***	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	***	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合			
プロモジクロロメタン	mg/L	***	0.03以下					
プロモホルム	mg/L	***	0.09以下					
検査期日	令和6年1月9日～令和6年1月12日						検査責任者	
検査機関	柳井地域広域水道企業団						印	
検査責任者	溝口憲治							

浄水水質検査結果書

採 水 年 月 日	令 和 6 年 1 月 9 日			気 温 (° C)	***		
採 水 地 点	前 島 (公 衆 ト イ レ)			水 温 (° C)	***		
採 水 者	周 防 大 島 町			残 留 塩 素 (mg/L)	0.24		
水道水質基準項目							
検査項目	単位	結果	基準値	検査項目	単位	結果	基準値
一般細菌	個/mL	0	100以下	ホルムアルデヒド	mg/L	***	0.08以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	亜鉛及びその化合物	mg/L	***	1以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	***	0.003以下	アルミニウム及びその化合物	mg/L	***	0.2以下
水銀及びその化合物	mg/L	***	0.0005以下	鉄及びその化合物	mg/L	***	0.3以下
セレン及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	銅及びその化合物	mg/L	***	1以下
鉛及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	ナトリウム及びその化合物	mg/L	***	200以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	***	0.01以下	マンガン及びその化合物	mg/L	***	0.05以下
六価クロム化合物	mg/L	***	0.02以下	塩化物イオン	mg/L	15.1	200以下
亜硝酸態窒素	mg/L	***	0.04以下	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	***	300以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	***	0.01以下	蒸発残留物	mg/L	***	500以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	***	10以下	陰イオン界面活性剤	mg/L	***	0.2以下
フッ素及びその化合物	mg/L	***	0.8以下	ジエオスミン	mg/L	***	0.00001以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	***	1以下	2 - メチルイソボルネオール	mg/L	***	0.00001以下
四塩化炭素	mg/L	***	0.002以下	非イオン界面活性剤	mg/L	***	0.02以下
1, 4 - ジオキサン	mg/L	***	0.05以下	フェノール類	mg/L	***	0.005以下
シス - 1, 2 - ジクロロエチレン及び トランス - 1, 2 - ジクロロエチレン	mg/L	***	0.04以下	有機物 (全有機炭素 (T O C) の量)	mg/L	0.3	3以下
ジクロロメタン	mg/L	***	0.02以下	p H 値		7.2	5.8以上8.6以下
テトラクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	味		異常なし	異常でないこと
トリクロロエチレン	mg/L	***	0.01以下	臭気		異常なし	異常でないこと
ベンゼン	mg/L	***	0.01以下	色度	度	0.5未満	5以下
塩素酸	mg/L	***	0.6以下	濁度	度	0.05未満	2以下
クロロ酢酸	mg/L	***	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	***	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	***	0.1以下				
臭素酸	mg/L	***	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	***	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	***	0.03以下	判 定	上記項目については水質基準に適合		
プロモジクロロメタン	mg/L	***	0.03以下				
プロモホルム	mg/L	***	0.09以下				
検 査 期 日	令 和 6 年 1 月 9 日 ~ 令 和 6 年 1 月 12 日					検査責任者	
検 査 機 関	柳 井 地 域 広 域 水 道 企 業 団					印	
検 査 責 任 者	溝 口 憲 治						