

様式第3号

工事内容に関する質問回答表

施工年度	令和6年度	工事名	令和6年度 久賀・大島処理区（小松）管路 施設整備工事 第5工区
回 答 日	令和6年12月16日		
質問事項	第22号単価表 泥水還流設備工 立坑バイパス損料について、別紙器具 損料表の1現場当りの器具損料費は、L0032の供用日当りの単価に含ま れているもの（供用日当り30,000円を加算したもの）として積算して いると考えてよろしいでしょうか。		
回 答	L0032 立坑バイパス損料につきましては、供用日当りの損料のみであ り、当該単価に1現場当り損料は含まれておりません。		
質問事項			
回 答			
質問事項			
回 答			