

工事内容に関する質問回答表

施工年度	令和 8 年度	工事名	令和 8 年度 周防大島町総合体育館改修工事（建築工事）
回 答 日	令和 8 年 5 月 1 2 日		
質問事項	1. 内訳書 P. 11 において配管足元架台新設とありますが、形状、大きさをご指示願います。		
回 答	L400×W200×H150（U ボルト固定）としてください。		
質問事項	2. 図面番号 A-25 において屋根遮熱塗料仕上げはシリコンあるいはフッ素かご指示願います。		
回 答	フッ素としてください。		
質問事項			
回 答			