

工事内容に関する質問回答表

施工年度	令和 8 年度	工 事 名	令和 8 年度 三蒲東浜地区内水浸水対策工事
回	答	日	令和 8 年 9 月 2 日
質問事項	・積算条件書「SA091 処分費 建設残土」における、土の比重（t／m3）の 換算値をご教示ください。		
	また、種類：残土（普通）については「良質・普通・悪い」 3 段階のうち 「普通」に該当するものとして取り扱ってよろしいでしょうか。		
	ご教示ください。		
回 答	土の比重は 1． 8 （ t ／ m3 ） としています。		
	種類については、単価設定条件書に記載のとおりです。		